



CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

FRONIUS IG série - FR

Commission spécialisée de l'électronique
de la centrale des corporations professionnelles
pour la sécurité et la santé de l'union des
corporations artisanales et industrielles
BP 51 05 80
50941 Cologne

FRONIUS INTERNATIONAL GmbH
Günter Fronius Straße 1
4600 Wels-Thalheim
Austria

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

Produit: Poste de commutation automatique (ENS)

Type: ENS 25

Utilisation conforme:

Poste de commutation automatique à fonction de coupure inaccessible au distributeur d'énergie, en remplacement équivalent d'un poste de commutation à fonction de coupure accessible à tout moment.

L'ENS est une partie intégrante des onduleurs photovoltaïques :

FRONIUS IG 15
FRONIUS IG 40

FRONIUS IG 20
FRONIUS IG 60

FRONIUS IG 30
FRONIUS IG 60 HV

Fondement de l'essai:

E DIN VDE 0126-1-1 « Poste de mise hors circuit automatique pour installations photovoltaïques d'une puissance nominale $\leq 4,6$ kVA et alimentation parallèle à une phase du réseau d'approvisionnement public par le biais d'un onduleur (ENS) ». (04.99)

Le concept de sécurité du produit figurant plus haut contrôlé les 14.09.1995 et 13.03.2003 satisfait aux exigences en matière de sécurité en vigueur au moment de l'expédition du présent certificat pour ce qui est de l'emploi conforme indiqué.

Le présent certificat de conformité expire au plus tard le

31.12.2011.

Le document est une traduction fidèle qu'a été fait par Fronius International GmbH avec beaucoup d'attention et précision pour éviter la distorsion du document d'origine Unbedenklichkeitsbescheinigung UB.010.17.

Meilleurs salutations

FRONIUS International GmbH
Division Solar Electronique

DI Prok. Christoph Panhuber
Responsable de la Division Solar Electronique